AUDEXI | La Tasque route de Bédarrides 84260 SARRIANS | Tél. : 04.90.35.22.50. - E-mail : audexi@orange.fr
N°SIREN : 498 789 825 | Compagnie d'assurance : GENERALI IARD n° 389AL298079

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : 12/0171/PAB Valable 10 ans à partir du : 18/01/2012 Type de bâtiment : Habitation (maisons individuelles) Année de construction : Après 2000 Surface habitable : 175 m² Adresse : 235, impasse des Escalamonts 84570 Malemort-du-Comtat	Date : 18/01/2012 Diagnostiqueur : Patrick BROGGI Certification 1747233 délivrée par: Bureau Véritas, le 31/10/2007 Signature : AUDEXI SARL EXPERTISES IMMOBILIERES Domaine de La Tasque 84260 SARRIANS Tél : 04 90 35 22 50 - Fax : 04 90 46 80 79 RCS Carpentras 498 789 825 00011
Propriétaire : Nom : M et Mme AUDRA Adresse : 235, impasse des Escalamonts 84570 Malemort-du-Comtat	**Propriét. des installations communes** (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15c, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2010. Références réglementaires utilisées: arrêté du 21 mars 2011, arrêté du 11 octobre 2010, arrêté du 15 septembre 2006, article R.134-1 à R.134-5 du CCH.

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (€ TTC)
	détail par usage en kWh_{EF}	détail par usage en kWh_{EP}	
Chauffage	Electricité : 5 787 kWh_{EF} Bois : 3 407 kWh_{EF}	18 338 kWh_{EP}	757 €
Eau chaude sanitaire	Electricité : 3 055 kWh_{EF}	7 881 kWh_{EP}	336 €
Climatisation	-	0 kWh_{EP}	0 €
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES	Electricité : 8 842 kWh_{EF} Bois : 3 407 kWh_{EF}	26 218 kWh_{EP}	1 176 € (dont abonnement : 83 €)

Consommations énergétiques (en énergie primaire)	Émissions de gaz à effet de serre (GES)
Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	**pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement**
Consommation conventionnelle : *149.8 kWh ep/m².an*	**Estimation des émissions :** *6.9 kg eqCO2/m².an*